



202119002367

检测报告

报告编号: R26I30255

检测对象: 工业废水

委托单位: 深圳市和美科技有限公司

受检单位: 深圳市和美科技有限公司

受检单位地址: 深圳市龙岗区坪地街道四方埔村
银台工业园

检测类别: 委托检测

深圳市索奥检测技术有限公司



报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章(含骑缝位置)、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任,且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品,报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供,仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 制: 唐兴冬

签 发: 陈勇

审 核: 蔡晓珊

签发日期: 2026 年 01 月 21 日

一、检测信息

委托单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位	深圳市和美科技有限公司
受检单位地址	深圳市龙岗区坪地街道四方埔村银台工业园
检测类别	委托检测
采样人员	屈芳、郑毅
分析人员	宋婷、胡明珠、黎雅欣、农丽雪、温慧芳、刘兴意、王其兴、吕慧珍
采样依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
标准限值依据	参照委托方提供的编号为: 9144030076916846XK001P 排污许可证要求。

二、检测内容

序号	检测对象	检测点位	检测项目	检测频次
1	工业废水	DW003 工业废水排放口 (1#★)	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、总氮、铜、锌、总氰化物	采样 1 次
2		DW002 含铬排放口 (2#★)	六价铬、铬	采样 1 次
3		DW001 含镍排放口 (3#★)	镍	采样 1 次

备注:以上检测点位由委托方委托指定。本次检测中金属元素检测因子的测定值如无特别说明均为元素总量。

三、检测方法、检出限及设备信息

检测对象	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器名称、型号及编号
工业废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0~14 (无量纲)	YSI ProPlus 型 多参数水质测量 仪 CY059-01
工业废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	FA2204C 电子天平 FX009-13

SAL 索奥检测

报告编号: R26130255

检测对象	检测项目	检测标准(方法)名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器名称、型号 及编号
工业废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	滴定管 FX037-23
工业废水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	UV1780 紫外-可见分光光度计 FX008-02
工业废水	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	UV1780 紫外-可见分光光度计 FX008-02
工业废水	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	UV1780 紫外-可见分光光度计 FX008-02
工业废水	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009	0.001mg/L	UV1780 紫外-可见分光光度计 FX008-03
工业废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	UV1780 紫外-可见分光光度计 FX008-03
工业废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	InLab-2100 红外分光测油仪 FX010-01
工业废水	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L	Agilent5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 FX007-02
工业废水	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.007mg/L	Agilent5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 FX007-02
工业废水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.009mg/L	Agilent5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 FX007-02
工业废水	铬	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.03mg/L	Agilent5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 FX007-02

备注: 以上仪器设备均为我司自有资产, 不存在租用借用情况。

(本页以下空白)

四、检测结果

4.1 工业废水检测结果表


天气状况:晴						
采样日期: 2026/01/12				检测日期: 2026/01/12 至 2026/01/14		
检测点位	样品编号	样品状态	检测项目	检测结果	标准限值	单位
DW003 工业废水排放口 (1#★)	S001	无色、无 气味、无 浮油	pH 值	7.1	6~9	无量纲
			悬浮物	4	30	mg/L
			化学需氧量	6	80	mg/L
			氨氮	0.691	15	mg/L
			总氮	2.58	20	mg/L
			总磷	0.40	1.0	mg/L
			总氰化物	0.001L	0.2	mg/L
			石油类	0.24	2.0	mg/L
			铜	0.04L	0.5	mg/L
DW002 含铬排放口 (2#★)	S002	无色、无 气味、无 浮油	六价铬	0.004L	0.1	mg/L
			铬	0.03L	0.5	mg/L
DW001 含镍排放口 (3#★)	S003	无色、无 气味、无 浮油	镍	0.024	0.5	mg/L
备注: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限L”表示。						

(本页以下空白)

报告编号: R26130255

附: 检测布点及示意图 (表示方式: 废水★):

深圳市和美科技有限公司平面图



(本页以下空白)

报告编号: R26130255

附: 现场采样照片



DW003 工业废水排放口 (1#★)



DW002 含铬排放口 (2#★)



DW001 含镍排放口 (3#★)

报告结束